

火災報知器の作動(非火災報)について

2023年6月5日

発生時の状況

2023年6月4日午前3時46分、1号機(廃止措置中)タービン建屋地下1階の復水器ボール回収器(注1)室(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。その後、協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。
火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。

注1 復水器ボール回収器は、復水器細管内面を洗浄するために海水に混入させたスポンジボールを回収する装置です。

以上