

火災報知器の作動(非火災報)について

2024年3月29日

発生時の状況

2024年3月29日午前7時38分、1号機(廃止措置中)原子炉建屋1階非常用ディーゼル発電機(A)室(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。その後、協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、今後、当該感知器の取り替えをおこないます。

以上