

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2024年6月24日

### 発生時の状況

2024年6月23日午前7時59分、3号機(定期検査中)キャスク置場建屋(放射線管理区域内)(注1)において、火災報知器が作動しました。その後、午前8時50分にも同火災報知器が作動しました。どちらの作動時もおただちに当社社員による現場確認をおこない、火災ではないことを確認しております。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、今後、当該感知器の取り替えをおこないます。

注1 発電所で使用した原子燃料を入れた容器(キャスク)を再処理工場へ輸送する前に一時的に保管する倉庫。

以上