

## ニューシアへの登録情報

2014年3月10日

2014年2月にニューシアへ登録した情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ：<http://www.nucia.jp/>

### <ニューシア登録情報>

①浜岡原子力発電所5号機

非常用ディーゼル発電機(B)操作スイッチによる機関停止不良について

(2014年2月3日 発生) ([2014年2月17日](#) お知らせ済み)

②浜岡原子力発電所3号機

D/G(B)清水ラインベント配管溶接部の割れについて

(2014年2月12日 発生)

③誘導灯電源回路の接続不良について

(2014年2月24日 発生)

④浜岡原子力発電所5号機

補助変圧器からの油の漏えいについて

(2014年2月25日 発生) ([2014年2月26日](#) お知らせ済み)

以上