

浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋中 2階 放射能測定室(放射線管理区域内)の掃除機からの発煙に関する消防署の現場確認
【続報:非火災】

2026年3月19日

浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋中 2階 放射能測定室(放射線管理区域内)の掃除機からの発煙に関する消防署による現場確認(2026年3月19日お知らせ済み)について、確認いただいた結果をお知らせします。

消防署の確認結果	本日14時14分、消防署より、掃除機からの発煙について、非火災と判断したとの連絡を受けました。
これまでにお知らせした内容	本日午前11時00分頃、浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋中 2階 放射能測定室(放射線管理区域内)において、協力会社社員が掃除機にて清掃中に掃除機の排気口付近から発煙していることを確認しました。 (火災報知器の鳴動なし、発煙あり、臭いあり) ただちに掃除機のコンセントプラグを引き抜き、掃除機からの発煙は止まりました。 発煙を確認したため、午前11時45分頃に消防署へ情報提供しました。その後、消防署から現場確認をするとの連絡を受けたため、お知らせいたします。 今後、詳細な状況、発生原因の確認をおこない、適切に対応してまいります。
今後の対応	本事象について、詳細な状況、発生原因の確認をおこない、適切に対応してまいります。

以上