

浜岡原子力発電所 3 号機 タービン建屋地下 1 階における雨水の浸入

2026 年 6 月 3 日

発生号機	3 号機(定期点検中) タービン建屋地下 1 階 南西通路 (放射線管理区域内)
発生年月日	2026 年 6 月 3 日
状況	2026 年 6 月 3 日、午前 6 時 30 分頃、当社社員が大雨に伴うパトロールを実施していたところ、3 号機タービン建屋地下 1 階 南西通路(放射線管理区域内)の建屋貫通部より、雨水が浸入し、床面に溜まっていることを発見しました。 その後、浸入した雨水の量は、現場状況および排水枡に流れ込んだ量より、午前 9 時時点で最大 3 m³と推定しました。 雨水の浸入は継続しているものの、床面の雨水を近傍の排水枡へ排水することにより、浸水範囲の拡大防止を図っています。 機器への被水はなく、プラントへの影響はありません。また、床面に溜まった雨水の放射能測定の結果、汚染は検出されていません。 今後、雨水の浸入原因を調査し、必要な対策を実施してまいります。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。

以 上