

浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋 2階における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2014年9月8日

発生場所	1号機(廃止措置中) タービン建屋 2階(放射線管理区域内)						
発生年月日	2014年9月5日						
発生時の状況	<p>2014年9月5日18時01分、タービン建屋2階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <table><tr><td>9月5日18時01分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td>18時04分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td>18時09分</td><td>現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>当該火災報知器は、今後取り替え作業を実施していきます。 本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	9月5日18時01分	火災報知器作動	18時04分	消防署へ通報	18時09分	現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡
9月5日18時01分	火災報知器作動						
18時04分	消防署へ通報						
18時09分	現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡						
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表 2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。						

以上