

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 39 回)

2015 年 4 月 23 日

本日(4月23日)、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事※について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、フィルタベント設備の設置工事、および防波壁設置工事について点検を受けました。

静岡県から、「フィルタベント設備の設置工事については、ベントフィルタが計画通り据え付けられていることを確認した。フィルタベント設備は重大事故対策として重要な施設であり、今後の配管工事など、確実な実施をお願いしたい。」「防波壁設置工事については、本日の点検範囲について、点検基準を満足していることを確認した。今後も安全管理に留意して、計画どおり進めていただきたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「引き続き、安全対策には十分注意し、計画どおり工事を進めていただきたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から、「5月度は、5月20日に点検実施予定である。」旨の連絡がありました。



フィルタベント設備の設置工事
点検の様子



防波壁設置工事(地盤改良)
点検の様子

※ 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます)

以上