

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 41 回)

2015 年 6 月 25 日

本日(6月25日)、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事※について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、ガスタービン発電機の高台設置工事、および防波壁設置工事について点検を受けました。

静岡県から、「ガスタービン発電機本体および燃料を供給する配管の点検結果については、計画どおり据え付けられていることを確認しました。」「防波壁の点検について、点検基準を満足していることを確認しました。今後も安全管理に留意し計画どおり工事を進めてもらいたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「対策工事が着実に進められていることが確認できました。今後ますます暑くなってくるので、熱中症対策をおこない、安全第一で工事を進めてもらいたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から、「7月度は、7月27日に点検実施予定である。」旨の連絡がありました。



ガスタービン発電機の高台設置工事点検の様子



防波壁設置工事点検の様子

※ 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます)

以上