

ニューシアへの登録情報

2015年12月10日

2015年12月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ：<http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

①浜岡原子力発電所4号機

中央制御室床下の分離板の設置不良について

(2015年11月9日 発生) ([2015年11月11日](#) お知らせ済み)

②浜岡原子力発電所3号機

高電導度廃液サンプルタンク(C)の内部腐食について

(2015年12月1日 発生)

以上