

浜岡原子力発電所 4号機 原子炉建屋 3階における
火災報知器の作動(非火災報)について

2015年12月21日

発生場所	浜岡原子力発電所 4号機 原子炉建屋 3階(放射線管理区域外)									
発生年月日	2015年12月21日									
発生時の状況	<p>2015年12月21日午前9時36分、原子炉建屋3階(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>原因は、作業準備中に粉じんが舞ったためと推定しています。</p> <p><状況></p> <table><tr><td>12月21日</td><td>9時36分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td></td><td>9時38分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td></td><td>9時45分</td><td>現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	12月21日	9時36分	火災報知器作動		9時38分	消防署へ通報		9時45分	現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡
12月21日	9時36分	火災報知器作動								
	9時38分	消防署へ通報								
	9時45分	現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡								
お知らせ基準	「表 2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。									

以上