

火災報知器の作動(非火災報)について

2016年2月15日

発生場所	1号機(廃止措置中) 原子炉建屋 1階(放射線管理区域内) 原子炉建屋 中2階(放射線管理区域内)
発生日	2016年2月14日
発生時の状況	<p>2016年2月14日、以下の2箇所において火災報知器が作動しました。</p> <p>①1号機 原子炉建屋 1階 ドラム缶置場(放射線管理区域内) ②1号機 原子炉建屋 中2階 廃液濃縮器まわり(放射線管理区域内)</p> <p>現場確認の結果、いずれも火災ではないことを確認しました。 火災報知器が作動した原因は、当該の火災報知器を設置している室内に結露が確認されていることから、湿気によるものと推定しています。 当該の火災報知器については、取り替えを実施します。</p> <p><状況></p> <p>①1号機 原子炉建屋 1階 ドラム缶置場(放射線管理区域内) 2月14日 11時2分 火災報知器作動 11時6分 消防署へ通報 11時9分 現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡</p> <p>②1号機 原子炉建屋 中2階 廃液濃縮器まわり(放射線管理区域内) 2月14日 19時29分 火災報知器作動 19時30分 消防署へ通報 19時37分 現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上