

ニューシアへの登録情報

2016年5月10日

2016年5月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ：<http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

- ①補助ボイラ(A)重油圧力自動減圧弁からの重油の漏えい
([2016年4月6日](#)お知らせ済み)

- ②圧力抑制室での異物の確認(原子炉格納容器内塩分除去フィルタの一部破損)
([2016年4月8日](#)、[2016年4月11日](#)お知らせ済み)

- ③補助ボイラ(A)重油流量計入口ストレーナからの重油の漏えい
([2016年4月8日](#)お知らせ済み)

- ④非常用ディーゼル発電機(B)バルブレバー注油ポンプ出口ストレーナからの潤滑油の漏えい
([2016年4月11日](#)、[2016年4月12日](#)お知らせ済み)

以上