

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 76 回)

2018 年 6 月 6 日

本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

本日の点検において、原子炉建屋竜巻対策および原子炉建屋空調開口部への自動閉止装置について点検を受けました。

静岡県から「原子炉建屋竜巻対策および原子炉建屋空調開口部への自動閉止装置の設置状況を確認し、中部電力の計画通りに進んでいることを確認した。中でもブローアウトパネルは竜巻を考慮した設計であり、原子炉建屋空調開口部は浸水を考慮した設計となっていることを確認した。原子炉建屋空調開口部への自動閉止装置は、点検を計画的に進めていただき、機能を維持してほしい。」との講評をいただきました。

御前崎市から「原子炉建屋竜巻対策および原子炉建屋空調開口部への自動閉止装置の設置状況を確認し、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。これから夏に向けて気温が上がってくるので、現場での作業時は体調管理に十分気をつけて作業を進めていただきたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から「次回の点検は、2018年7月13日に実施予定である。」旨の連絡がありました。



原子炉建屋空調開口部への自動閉止装置
点検の様子

注 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)をご覧ください)

以上