

ニューシアへの登録情報

2018年10月10日

2018年10月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

- ① 4号機 放水口モニタ建屋出入口等扉の破損 (2018年9月4日発生)
([2018年10月10日](#)ニューシア登録)
- ② 2号機 発電所構内(屋外(管理区域内))におけるけが人の発生 (2018年9月13日発生)
([2018年9月13日](#)お知らせ済)
([2018年9月14日](#)ニューシア登録)
- ③ 3,4号機 航路標識灯の消灯について (2018年10月1日発生)
([2018年10月2日](#)お知らせ済)
([2018年10月4日](#)ニューシア登録)
- ④ 送電用鉄塔航空障害灯の消灯 (2018年10月3日発生)
([2018年10月3日](#), [2018年10月4日](#)お知らせ済)
([2018年10月4日](#)ニューシア登録)

<ニューシア更新情報>

- ① 5号機 非常用ディーゼル発電機(B)排気管伸縮継手の破損に伴う運転上の制限逸脱 (2018年6月5日発生)
([2018年6月5日](#), [2018年6月12日](#), [2018年6月15日](#), [2018年8月6日](#), [2018年9月20日](#)お知らせ済)
([2018年10月4日](#)ニューシア更新)
- ② 2号機 発電所構内(屋内(管理区域内))におけるけが人の発生 (2018年8月20日発生)
([2018年8月20日](#)お知らせ済)
([2018年10月1日](#)ニューシア更新)

以上