

# ホテルの **冬季版** 節電チェックリスト

～運用改善による節電策～

## 空調

- 1 空調設定温度の見直し **事**
- 2 利用していない部屋の空調・換気停止 **事**
- 3 外気取入量の見直し **設**
- 4 冷温水送水温度の見直し **設**
- 5 熱源機・補機の運転台数適正化 **設**
- 6 風量調整によるファン動力の低減 **設**
- 7 水量調整によるポンプ動力の低減 **設**
- 8 受変電室の室内温度の見直し **設**
- 9 フィルターの清掃 **事 設**
- 10 室内機・室外機周辺の障害物の撤去 **事 設**
- 11 空調吹出口角度の最適化 **設**
- 12 室内機の熱交換器の洗浄 **設**
- 13 空調機（エアハンドリングユニット）の洗浄 **設**
- 14 機械室・倉庫などの換気ファン運用見直し **設**
- 15 外調機制御の見直し **設**
- 16 冷却塔運転の見直し **設**
- 17 屋内駐車場換気設備の運転方法の見直し **設**
- 18 蓄熱運転スケジュールの見直し **設**
- 19 空調混合損失の回避 **設**

## 照明

- 1 照度の見直しによる照明の間引き **設**
- 2 不要な照明の消灯 **事**
- 3 照明器具の清掃 **事 設**
- 4 照明点灯時間の短縮 **事**

## 冷凍・冷蔵

- 1 ショーケース照明の一部消灯 **設**
- 2 ショーケース内商品の積上げの見直し **事**
- 3 ショーケースへのナイトカバーの活用 **設**

## 給湯・衛生

- 1 トイレ温水便座設定の見直し **事**
- 2 冷水器の利用中止 **設**

## 受変電

- 1 不要変圧器の遮断 **設**

## その他

- 1 ゲーム機の停止 **事**

## コンセント

- 1 OA機器のスイッチOFF **事**
- 2 パソコンのパワーセーブ機能の活用 **事**
- 3 日中の自動販売機の照明OFF **事 設**

## 一般動力

- 1 エレベーター、エスカレーターの一部停止 **設**
- 2 閑散日の最上階駐車場の閉鎖 **設**



**事** 執務者・事務担当さまにご対応いただく節電策  
**設** 設備のご担当者さまにご対応いただく節電策