

キャスク置場における火災報知器作動について (誤報)

平成 17 年 2 月 3 日

平成 17 年 2 月 3 日午後 2 時 44 分、発電所構内にあるキャスク置場建屋 () (放射線管理区域内) において、火災報知器が作動しました。

直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。

念のため、当該感知器を取り替えます。

発電所で使用した原子燃料を入れた容器 (キャスク) を、再処理工場へ輸送する前に一時的に保管する倉庫。

以上