

## 3号機 タービン建屋1階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成17年4月1日

発生号機	3号機 (定期点検中):沸騰水型、定格電気出力110万キロワット
発生年月日	平成17年4月1日
発生時の状況	平成17年4月1日午前3時4分、タービン建屋1階(放射線管理区域内)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。 なお、外部への放射能の影響はありません。
原因	自動火災報知設備が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。
対策	念のため、当該感知器を取り替えました。

以上