

3号機 タービン建屋1階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成17年6月20日

発生号機	3号機（調整運転中）：沸騰水型、定格電気出力110万キロワット
発生年月日	平成17年6月20日
発生時の状況	平成17年6月20日午後4時4分、タービン建屋1階（放射線管理区域内）において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。 なお、外部への放射能の影響はありません。
原因	自動火災報知設備が作動した原因は、感知器の故障と推定されます。
対策	当該感知器の取り替えを行います。
お知らせ基準	「表1-7」に該当します。

以上