

## 4号機 補助建屋地下2階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成17年6月21日

発生号機	4号機 (定格熱出力一定運転中) :沸騰水型、定格電気出力113.7万キロワット
発生年月日	平成17年6月21日
発生時の状況	平成17年6月21日午後1時6分、補助建屋地下2階(放射線管理区域内)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。 なお、外部への放射能の影響はありません。
原因	自動火災報知設備が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。
対策	念のため、当該感知器の取り替えを行いました。
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表1-7」に該当します。

以上