

## 2号機 原子炉建屋2階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成17年10月20日

発生号機	2号機（定期点検中） ：沸騰水型、定格電気出力84万キロワット
発生年月日	平成17年10月20日
発生時の状況	平成17年10月20日午後2時33分、原子炉建屋2階ディーゼル発電機デイトンク(A)室(放射線管理区域外)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	原因については、現在調査中です。
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表2-16」に該当します。

以上