

3号機 原子炉建屋2階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成17年10月24日

発生号機	3号機（定格熱出力一定運転中） ：沸騰水型、定格電気出力110万キロワット
発生年月日	平成17年10月24日
発生時の状況	平成17年10月24日午前8時46分、原子炉建屋2階（放射線管理区域外）において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	原因については、現在調査中です。
お知らせ基準	「表2-16」に該当します。

以上