

## 3号機 タービン建屋3階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成 18 年 6 月 5 日

発生号機	3号機 (運転中) :沸騰水型、定格電気出力110万キロワット
発生年月日	平成18年6月3日
発生時の状況	平成18年6月3日午後4時36分、タービン建屋3階(放射線管理区域内)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	自動火災報知設備が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。
対策	念のため、当該感知器の取り替えを行いました。
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表2-16」に該当します。

以上