

発電所構内にある協力会社倉庫における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成 18 年 7 月 12 日

発生場所	発電所構内 協力会社倉庫(保修センター西側)
発生年月日	平成18年7月11日
発生時の状況	平成18年7月11日午後4時46分、発電所構内にある協力会社の倉庫において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	調査の結果、自動火災報知設備が作動した原因は、感知器から信号を受信する基板の不良によるものであることがわかりました。
対策	当該基板の取替を行います。
お知らせ基準	「表2-16」に該当します。

以上