

5号機 原子炉建屋地下1階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成19年1月31日

発生号機	5号機 (停止中) :改良型沸騰水型、定格電気出力138万キロワット
発生年月日	平成19年1月31日
発生時の状況	午後3時04分、原子炉建屋地下1階(放射線管理区域内)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	自動火災報知設備が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。
対策	当該感知器の取り替えを行います。
お知らせ基準	表2-16」に該当します。

以上