

2号機 原子炉建屋 2階における火災報知器の作動 (誤報)について

平成 16 年 11 月 25 日

平成 16 年 11 月 25 日午後 2 時 30 分、定期点検中の 2 号機原子炉建屋 2 階 (放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。

直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、現在調査中です。

念のため、当該感知器を取り替えることとしました。

以上