

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第3回)

2012年2月21日

本日(2月21日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検では、防波壁基礎部について、前回(1月24日)に引き続き点検を受けました。

また、防波壁以外の津波対策工事のうち、「格納容器ベント弁操作室素ポンベの設置」、「海水取水ポンプエリアへの防水壁の設置」について点検を受けました。

静岡県からは、「防波壁基礎部について、点検基準を満足し、工程どおり進捗していることを確認した」、「格納容器ベント弁操作室素ポンベの設置、防水壁の設置ともに、計画どおりに進んでいることを確認した」と点検結果の説明を受け、「引き続き、安全に工事を進めていただきたい」、「格納容器ベント弁の操作について習熟度を上げる訓練を継続してほしい」との講評をいただきました。

御前崎市からは、「丁寧な工事を実施してくれている」、「緊急時の安全対策がしっかり機能するようお願いしたい」との講評をいただきました。



防波壁基礎部(コンクリート品質)点検の様子



防波壁基礎部(鉄筋かご形状)点検の様子



素ポンベによる格納容器ベント弁の作動確認の様子



海水取水ポンプエリアへの防水壁点検の様子

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

([2011年11月28日](#) お知らせ済み)

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について(第2回)

([2012年1月24日](#) お知らせ済み)

以上