

静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について (第6回)

2012年5月30日

本日(5月30日)、当社が実施している津波対策工事について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検では、防波壁基礎部および壁部について、点検を受けました。

また、防波壁以外の津波対策工事のうち、対策が完了している「災害対策用発電機の建屋上層階への移設」について、点検を受けました。

静岡県から、「防波壁基礎部等について、基準を満たしていることを確認した」、「災害対策用発電機等の津波対策について、公表されているとおり対策が行われていることを確認した」と点検結果の説明を受けました。なお、「今回確認できなかったガスタービン発電機を収納する建屋の耐震安全性評価の結果等については次回以降確認させていただきたい」との要請がありました。



防波壁(壁部)点検の様子



災害対策用発電機点検の様子

<これまでにお知らせした内容>

- ・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について
[第1回](#)、[第2回](#)、[第3回](#)、[第4回](#)、[第5回](#)

以上