

ニューシアへの情報登録について

2013年12月20日

当社は、浜岡原子力発電所において「[事故・故障等に関する情報](#)」や「[運転情報等](#)」としてプレス発表や発電所ホームページで公開した事象について、その都度、ニューシア[※]への登録をおこなっています。

また、上記に該当しない事象であっても、再発防止等の観点から他電力やプラントメーカーへの情報共有が望ましいと判断した事象についても、ニューシアへの登録をおこなっています。

このたび、情報共有が望ましいと当社が判断した軽微な事象を、以下のとおりニューシアへ登録したことからお知らせします。なお、前回のニューシアへの情報登録については、2011年7月4日にお知らせしています。

ニューシアホームページ：<http://www.nucia.jp/>

なお、これらの情報は事故・故障や運転情報に該当する事象ではありません。

<ニューシア登録情報>

- ① 浜岡原子力発電所3号機 炉心シュラウド等のSCC進展の調査結果について
(2011年2月28日 点検結果報告完了)
- ② 浜岡原子力発電所4号機
原子炉運転範囲(P-Fマップ)逸脱に関する警報の瞬点について (2011年4月20日 発生)
- ③ 浜岡原子力発電所2号機
試運転中におけるディーゼル発電機(A)回転計の不具合について (2011年9月14日 発生)
- ④ 浜岡原子力発電所5号機
中央制御室空調系 電動ダンパ駆動部のギア損傷について (2013年2月8日 発生)
- ⑤ 浜岡原子力発電所
使用済燃料輸送容器 ドレンバルブ内の異物確認について (2013年6月3日 発生)
- ⑥ 浜岡原子力発電所3号機
D/G(A)潤滑油サンプタンクレベル計の不良(フロートテープの切断)について
(2013年6月21日 発生)
- ⑦ 浜岡原子力発電所3号機
循環水ポンプ(A)他圧水ライン電磁弁の制御回路用タイマーの接点不良について
(2013年7月12日 発生)

※ ニューシア(NUCIA)とは、Nuclear Information Archivesの頭文字をとったもので、「一般社団法人原子力安全推進協会」が運営するインターネット・ホームページ「原子力施設情報公開ライブラリー」のことです。
ニューシアには、原子力施設の事故故障やこれに至らない軽微な事象の情報、ならびに信頼性に関する情報が登録・公開されています。

以上