

固体廃棄物貯蔵庫(1号棟)における火災報知設備からの
異状警報の発報(非火災報)について

2010年5月24日

発生場所	固体廃棄物貯蔵庫(1号棟)
発生年月日	2010年5月23日
発生時の状況	<p>午前9時56分、正門警備所の火災報知設備監視盤において、固体廃棄物貯蔵庫(1号棟)(放射線管理区域内)の火災報知設備の異状を示す警報が発報したことから、午前9時59分に消防署に通報しました。</p> <p>直ちに現場確認を行い、午前10時9分に火災ではないことを確認したため、その旨を消防署に連絡しました。</p> <p>その後の調査の結果、正門警備所に発報した警報が約1分後に自動的に消灯したこと、模擬信号による火災報知設備の作動確認において警報が正常に発報したことから、一過性の伝送異状と推定しました。</p> <p>なお、本事象は、放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上