

浜岡原子力発電所 保守センター第2棟3階での火災報知器の
作動(非火災報)について

2011年2月1日

発生場所	保守センター第2棟 3階
発生年月日	2011年2月1日
発生時の状況	<p>8時46分、発電所構内の協力会社の事務所として使用している保守センター第2棟の3階において、火災報知器(熱感知器)が作動したため、8時47分に消防署へ連絡しました。</p> <p>直ちに、現場を確認し、8時49分に火災ではないことを確認し、消防署へその旨を連絡しました。</p> <p>現場にて、熱感知器の故障であることを確認し、当該熱感知器を取り替え、復旧しました。</p> <p>なお、本事象は放射性物質の放出に関わる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上