

浜岡原子力発電所 キャスク置き場建屋での
火災報知器の作動(非火災報)について

2011年2月28日

発生場所	キャスク置き場建屋※
発生年月日	2011年2月28日
発生時の状況	<p>キャスク置き場建屋(放射線管理区域内)において、火災報知器の作動がありました。</p> <p>原因は、キャスク置き場建屋内に設置している天井クレーン定期点検に伴う作動時に、巻き上げ・下げ装置のブレーキ部(ドラム式)からわずかな煙が発生したことによるものと推定しました。</p> <p>今後、ブレーキ部の点検をおこないます。</p> <p><状況></p> <p>11時24分 火災報知器作動 11時26分 消防署へ通報 11時32分 現場確認にて、火災ではないことを確認し、消防署へその旨を連絡</p> <p>なお、本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

※キャスク置き場建屋とは、発電所で使用した原子燃料を入れるための容器(キャスク)の一時的な保管やそのキャスクを搬送する際に使用する資機材を保管する倉庫のことです。

以上