

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2012年2月7日

発生場所	1号機(廃止措置中):原子炉建屋1階(放射線管理区域内) 2号機(廃止措置中):原子炉建屋1階(放射線管理区域内) タービン建屋1階(放射線管理区域内) 新燃料仮貯蔵庫(放射線管理区域外)
発生年月日	2012年2月7日
発生時の状況	<p>2012年2月7日、以下の4箇所で火災報知器が作動しました。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① 2号機 タービン建屋 復水器真空ポンプ室(放射線管理区域内)</li><li>② 2号機 原子炉建屋 ドラム缶搬出室(放射線管理区域内)</li><li>③ 1号機 原子炉建屋 ドラム缶置場(放射線管理区域内)</li><li>④ 新燃料仮貯蔵庫(放射線管理区域外)</li></ol> <p>当社運転員が直ちに現場を確認したところ、火災でないことを確認しました。</p> <p>火災報知器が作動した原因は、当該の火災報知器を設置している室内に結露が確認されていることから、湿気による火災報知器の誤作動と推定しています。</p> <p>①～③の火災報知器については取り替えが終了し、正常に動作することを確認しました。④の火災報知器については、現在取り替え作業を実施しております。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <ol style="list-style-type: none"><li>① 0時31分 火災報知器作動 0時34分 消防署へ通報 0時38分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</li><li>② 0時39分 火災報知器作動 0時42分 消防署へ通報 0時44分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</li><li>③ 4時24分 火災報知器作動 4時27分 消防署へ通報 4時32分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</li><li>④ 12時51分 火災報知器作動 12時53分 消防署へ通報 12時57分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</li></ol> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上