

第2 資材倉庫における火災報知器の作動(非火災報)について

2012年8月20日

発生場所	第2 資材倉庫 2階（放射線管理区域外）
発生年月日	2012年8月19日
発生時の状況	<p>2012年8月19日10時11分、第2 資材倉庫の2階において、火災報知器が作動しました。</p> <p><状況></p> <p>8月19日10時11分 火災報知器作動 10時13分 消防署へ通報 10時23分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</p> <p>現場にて、火災報知器の検出部の故障であることを確認し、当該検出部を取り替え、復旧しました。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上