

浜岡原子力発電所 新燃料仮貯蔵庫における火災報知器の作動(非火災報)
について

2012年9月14日

発生場所	新燃料仮貯蔵庫（放射線管理区域外）
発生年月日	2012年9月14日
発生時の状況	<p>2012年9月14日7時9分、浜岡原子力発電所 新燃料仮貯蔵庫において、火災報知器が作動しました。 現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p><状況> 9月14日7時9分 火災報知器作動 7時12分 消防署へ通報 7時15分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</p> <p>当該火災報知器は、取り替えが終了し、正常に動作することを確認しました。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上