

浜岡原子力発電所 キャスク置場建屋における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2013年1月7日

発生場所	キャスク置場建屋※（放射線管理区域内）
発生年月日	2013年1月5日
発生時の状況	<p>2013年1月5日14時49分、浜岡原子力発電所 キャスク置場建屋において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <p>1月5日14時49分 火災報知器作動 14時50分 消防署へ通報 14時58分 現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</p> <p>当該火災報知器は、今後取り替え作業を実施していきます。なお、火災報知器が作動した原因については、当該火災報知器の故障も含め詳細に調査していきます。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表 2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

※キャスク置場建屋とは、発電所で使用した原子燃料を入れるための容器(キャスク)の一時的な保管やそのキャスクを搬送する際に使用する資機材を保管する倉庫のことです。

以上