

## 遠州灘での地震について

2013年8月5日

発生年月日

2013年8月3日(午前9時56分頃)

発生時の状況

遠州灘を震源とする地震が発生し、静岡県掛川市で震度 3<sup>※1</sup> が観測されました。

この地震による浜岡原子力発電所への影響はなく、外部への放射能の影響もありませんでした。

現在の発電所の状況およびこの地震により観測された最大加速度(原子炉建屋地下2階での値)は次のとおりです。

号機	運転状況	観測された最大加速度(gal) <sup>※2</sup>
1号機	廃止措置中 (津波対策実施中)	1 gal <sup>※3</sup>
2号機	廃止措置中 (津波対策実施中)	
3号機	施設定期検査中 (津波対策実施中)	1 gal
4号機	施設定期検査中 (津波対策実施中)	1 gal
5号機	施設定期検査中 (津波対策実施中)	2 gal

[お知らせ基準](#)

運転情報

「表 1-8 発電所または発電所周辺において有意な地震を観測したとき。」に該当します。

※1 気象庁発表

※2 gal(ガル)とは、加速度の単位( $\text{cm}/\text{秒}^2$ )で地震の揺れの強さを数値として表現したものです。  
 $1\text{gal(ガル)} = 1\text{cm}/\text{秒}^2$

※3 1号機 原子炉建屋地下2階での観測値

以上