

ニューシアへの情報登録について(5号機 第3回定期検査)

平成 21 年 7 月 30 日

浜岡原子力発電所では、「[事故・故障等に関する情報](#)」や「[運転情報等](#)」としてプレス発表や発電所ホームページで公開した事項について、公表情報共有化の促進を目的にニューシア(※1)への登録を行っています。

また、より一層の情報共有化促進の観点から、当社が実施している不適合管理(※2)において抽出される、定期検査期間中に発生・確認した事象のうち、軽微な事象についても、再発防止等の観点から他電力やプラントメーカーと情報共有することが望ましいと当社が判断した事象について、ニューシアへ登録し、ホームページでもお知らせしています。

以下に、5号機第3回定期検査期間中に発生・確認した事象で、ニューシアへの登録を行うものを示します。

なお、これらの情報は事故・故障や運転情報に該当する事象ではありません。

- ① [自動電圧調整器の不要動作による電圧変動の発生について](#)
- ② [主蒸気止め弁差動トランス内の鉄芯折損について](#)
- ③ [原子炉格納容器真空破壊弁の駆動部品の損傷について](#)
- ④ [圧力抑制室内貫通口のエンドシールド部蓋の脱落について](#)
- ⑤ [制御棒カップリング確認時の制御棒の1ステップ挿入について](#)
- ⑥ [制御棒全ストローク動作確認時の制御棒の一時的なスティック発生について](#)

※1 ニューシアとは、NUClear Information Archivesの頭文字をとったもので、「有限責任中間法人日本原子力技術協会」が運営するインターネット・ホームページ「原子力施設情報公開ライブラリー」のことです。

ニューシアには、原子力施設の事故故障やこれに至らない軽微な事象の情報、ならびに信頼性に関する情報が登録・公開されています。(ホームページアドレス <http://www.nucia.jp/>)

浜岡原子力発電所では、発電設備に係る点検結果に基づく再発防止対策として、情報共有化の促進を目的に、電力間等で情報共有が望ましいと判断した事項についてはニューシアへの登録を行うこととしています。
([平成19年5月21日お知らせ済み](#))

※2 浜岡原子力発電所では、毎朝、CAP(Corrective・Action・Program)会合を行い、前日までに発生した不適合事象(物が故障した、人がミスした等の事象)についての共有化に努めています。

CAP会合には協力会社の方も参加します。

以 上

5号機 系統概要図

