

## 救急車の要請について

平成 21 年 4 月 22 日

発生場所	4号機（定期検査中） : 沸騰水型、定格電気出力113.7万キロワット
発生年月日	平成21年4月22日
発生時の状況	4号機タービン建屋3階(放射線管理区域内)にて、蒸気タービン付近で作業をしていた協力会社社員が、試験のため作動した弁の駆動部に左足甲を挟み負傷したため、午後3時45分、救急車の出動を要請しました。 なお、協力会社社員に被ばく及び放射能による汚染はありません。
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表1-9 発電所敷地内に救急車の出動要請をしたとき」に該当します。

以 上