

2号機 使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について(続報)

平成 21 年 6 月 4 日

◆今回お知らせする内容

異物の回収 について	本日、午後4時頃に吸引ポンプを用いて異物を全て回収しました。 今後も、異物侵入防止対策の徹底を図ってまいります。
---------------	---

◆これまでにお知らせした内容

(平成21年6月4日お知らせ済み)

発生号機	2号機 (廃止措置準備中)
発生年月日	平成21年6月3日
状況	2号機原子炉建屋5階(放射線管理区域内)の使用済燃料貯蔵プール(※1)において、保管中の燃料集合体の確認作業を行っていたところ、午後6時00分に、使用済燃料集合体上部に異物を確認しました。 さらに、確認作業を進めた結果、最初に異物を確認した燃料集合体とは別の2体の使用済燃料集合体上部にも、それぞれ異物があることを確認しました。 今後、準備が整い次第、確認した異物の回収作業を行います。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。 また、作業員等への被ばくはありません。
お知らせ基準	「表2-8 原子炉又は使用済燃料貯蔵プールで異物を発見したとき又は混入したとき。圧力抑制室等に異物を発見したとき」に該当します。

※1 使用済燃料貯蔵プールは、使用済燃料集合体や使用済制御棒等を貯蔵するための設備です。

以上