

火災報知器の作動(非火災報)について

2023年6月13日

発生時の状況

2023年6月13日午前6時27分、1号機(廃止措置中)タービン建屋1階の放射線管理区域への入口付近(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。その後、協力会社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、感知器の一時的な誤作動と推定しており、当該感知器を取り替えました。

以上