

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 31 回)

2014 年 11 月 7 日

本日(11月7日)、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事<sup>※</sup>について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせいたします。

本日の点検において、海水取水ポンプなどのポンプおよび電動機の予備品確保について点検を受けました。

静岡県から、「今回の点検を通じて、中部電力が計画通り予備品の確保をおこなっていることが確認できた。緊急時の過酷な状況における交換の手順や平時からの保管の方法も工夫して、いざという時に機能できるようにしていただきたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「予備品の交換作業について習熟に努めていただきたい。」との講評をいただきました。



海水取水ポンプなどのポンプおよび電動機の予備品確保 点検の様子

※自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

<これまでにお知らせした内容>

・静岡県および御前崎市による津波対策工事の点検および確認について

[第 1 回](#)、[第 2 回](#)、[第 3 回](#)、[第 4 回](#)、[第 5 回](#)、[第 6 回](#)、[第 7 回](#)、[第 8 回](#)、[第 9 回](#)、[第 10 回](#)、[第 11 回](#)、[第 12 回](#)、[第 13 回](#)、[第 14 回](#)、[第 15 回](#)、[第 16 回](#)、[第 17 回](#)、[第 18 回](#)、[第 19 回](#)、[第 20 回](#)、[第 21 回](#)、[第 22 回](#)、[第 23 回](#)、[第 24 回](#)、[第 25 回](#)、[第 26 回](#)、[第 27 回](#)

・静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の点検および確認について

[第 28 回](#)、[第 29 回](#)、[第 30 回](#)

以 上