

浜岡原子力発電所 緊急時電気品建屋における
火災報知器の作動(非火災報)について

2014年11月26日

発生場所	浜岡原子力発電所敷地内高台 緊急時電気品建屋 1 階(放射線管理区域外)
発生年月日	2014年11月26日
発生時の状況	<p>2014年11月26日午前10時6分、緊急時電気品建屋1階(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。確認の結果、消火設備の設置作業に伴う試験による作動であることが分かりました。</p> <p><状況> 11月26日 10時6分 火災報知器作動 10時7分 消防署へ通報 10時12分 火災による作動ではないことを消防署へ連絡</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
お知らせ基準	「表 2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上