

浜岡原子力発電所 1号機 原子炉建家 3階(放射線管理区域内)における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2016年7月5日

発生場所	1号機(廃止措置中) 原子炉建家 3階(放射線管理区域内)									
発生年月日	2016年7月4日									
発生時の状況	<p>2016年7月4日18時16分、1号機原子炉建家3階の機器を点検するための部屋(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>火災報知器が作動した原因は感知器の故障と推定し、当該感知器の取り替えを実施します。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <table><tr><td>7月4日</td><td>18時16分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td></td><td>18時19分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td></td><td>18時22分</td><td>現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	7月4日	18時16分	火災報知器作動		18時19分	消防署へ通報		18時22分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡
7月4日	18時16分	火災報知器作動								
	18時19分	消防署へ通報								
	18時22分	現場にて火災ではないことを確認し、 結果を消防署へ連絡								
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。									

以上