

## 静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 62 回)

2016 年 11 月 18 日

本日(11月18日)、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(※1)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

本日の点検において、取水槽レベル計測設備の耐震性向上、取水槽他の溢水対策および放水ピットからの溢水対策について点検を受けました。

静岡県から、「今回確認した工事について、中部電力の計画どおり進んでいることを確認した。取水槽他の溢水対策および放水ピットからの溢水対策について、防波壁による津波の対策に加えて、海とつながる開口部からの流入対策が実施されていることを確認した。」との講評をいただきました。

御前崎市から、「工事が中部電力の計画どおり進んでいることを確認した。今後も重要な工事が継続するので、品質管理を徹底して工事を進めてほしい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から、「次回の点検は、11月25日に実施予定である。」旨の連絡がありました。



取水槽レベル計測設備の耐震性向上  
点検の様子



取水槽他の溢水対策 点検の様子

※1 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます)

以上