

静岡県および御前崎市による津波対策工事ほか追加工事の 点検および確認について(第 78 回)

2018 年 9 月 13 日

本日、当社が実施している津波対策工事ほか追加工事(注)について、御前崎市の立ち会いの下、静岡県による点検を受けましたので、お知らせします。

本日は、燃料プール監視カメラ設置工事および原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化工事について点検を受けました。

静岡県から「燃料プール監視カメラ設置工事および原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。燃料プール監視カメラおよび原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化は、過酷事故時に有効な設備であると思われる。引き続き安全対策に取り組んでいただきたい。」との講評をいただきました。

御前崎市から「燃料プール監視カメラ設置工事および原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化工事について、中部電力の計画どおりに進んでいることを確認した。引き続き作業安全に留意し、作業を進めていただきたい。」との講評をいただきました。

また、静岡県から「次回の点検は、2018年11月7日に実施予定である。」旨の連絡がありました。



原子炉圧力容器ボトムドレン弁電動化工事
点検の様子

注 自主的に取り組んできた重大事故対策や、2013年7月に施行された原子力規制委員会の新規規制基準を踏まえ追加した対策工事などのことです。

(これまでにお知らせした内容は、[こちら](#)でご覧いただけます)

以 上