


浜岡原子力発電所 3、4号機 航路標識灯の消灯について

2018年10月2日

| | |
|------------------------|---|
| 発生場所 | 3号機 取水塔(注1)および4号機 取水塔 |
| 発生日 | 2018年10月1日 |
| 状況 | <p>2018年10月1日18時40分頃、3号機 取水塔および4号機 取水塔に設置している航路標識灯(注2)において、夜間点滅すべきところ、消灯していることを当社社員が確認しました。</p> <p>このため、同日19時00分に、設備を管轄する清水海上保安部へ、本事象の連絡をおこないました。</p> <p>今後、当該航路標識灯の点検をおこないます。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p> |
| お知らせ基準 | 「表 2-16 航路標識灯、航空障害灯、原子力施設用灯火に不点等の異常があったとき」に該当します。 |



注1 取水塔は、蒸気タービン復水器冷却用水(海水)の取水のため、敷地前面の海岸沖に設置しています。

注2 航路標識灯は、航路標識法に基づき、船舶交通の安全確保の観点から、事業者が設置・管理しています。照度を感知し、夜間は点滅、昼間は消灯しています。

以上