

5号機 タービン建屋地下1階における火災報知器の作動(誤報)について

平成 16 年 10 月 4 日

平成 16 年 10 月 4 日午後 2 時 23 分、停止中の 5 号機タービン建屋地下 1 階(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。

直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。

火災報知器が作動した原因は、点検作業中のほこりによるものと推定されます。

以上