

発電所構内にある協力会社倉庫における自動火災報知設備の作動(非火災報)
について

平成 17 年 5 月 19 日

発生場所	発電所構内 協力会社倉庫(保修センター西側)
発生年月日	平成17年5月19日
発生時の状況	平成17年5月19日午前10時19分、発電所構内にある協力会社の倉庫(工場)において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。
原因	倉庫内でガスコンロの着火確認を行っていた際に火災報知器(熱感知器)が作動したものです。
対策	今後、倉庫内においては、ガスコンロを使用しないよう関係者に周知・徹底を図りました。

以上