

2号機 タービン建屋地下1階における自動火災報知設備の作動(非火災報)について

平成 17 年 8 月 1 日

発生号機	2号機（定期点検中） ：沸騰水型、定格電気出力84万キロワット
発生年月日	平成17年7月31日
発生時の状況	平成17年7月31日午後3時14分、タービン建屋地下1階（放射線管理区域内）において、自動火災報知設備が作動しました。 直ちに現場の確認を行い、火災ではないことを確認しました。 なお、外部への放射能の影響はありません。
原因	自動火災報知設備が作動した原因は、感知器の一過性の誤作動と推定されます。
対策	念のため、当該感知器の取り替えを行いました。
お知らせ基準	「表1-7」に該当します。

以上